



Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o.
ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice

Tel. (12) 281 16 61, (12) 281 16 62, (12) 281 24 23
www.infrastruktura.eu, mail: biuro@infrastruktura.eu

Niepołomice dnia: 07.09.2023 r.

Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Odpowiedź na pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie regulaminowym na " Sukcesywną dostawę materiałów oraz armatury wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej na potrzeby Zamawiającego", Znak sprawy: 9/ZK/2023

Zamawiający, **Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o** udostępnia poniżej treść zapytań do opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

W związku z ogłoszonym postępowaniem Wykonawca przekazuje pytania:

1. W załączniku nr 1 zamawiający wpisał "Hydrant nz DN... z podw. zabezp." Proszę o uściślenie czy hydrant ma mieć dwa zabezpieczenia : strefę łamania i zawór kulowy na dole czy tylko grzyb + kula ?

Zamawiający wymaga, aby wszystkie hydranty nadziemne zaproponowane przez Wykonawcę były wyposażone w podwójne zamknięcie dopływu wody (dolne zamknięcie w postaci kuli), oraz posiadały punkt kontrolowanego złamania.

2. Czy hydrant podziemny ma posiadać dodatkowe odcięcie w postaci kuli?

Zamawiający wymaga, aby hydranty podziemne były wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie zamykające dopływ wody (dolne zamknięcie w postaci kuli).

KIEROWNIK DZIAŁU SIECI


Mariusz Kluba