



Niepołomice dnia: 06.09.2023 r.

**Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o.**  
ul. Droga Królewska 27  
32-005 Niepołomice

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

### **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

### **Odpowiedź na pytania do opisu przedmiotu zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie regulaminowym na "Sukcesywną dostawę materiałów oraz armatury wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej na potrzeby Zamawiającego", Znak sprawy: 9/ZK/2023

Zamawiający, **Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o** udostępnia poniżej treść zapytań do opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

W związku z ogłoszonym postępowaniem Wykonawca przekazuje pytania:

- 1. Z uwagi na postawiony wymóg posiadania przez rury certyfikatu PAS 1075 prosimy o:**
- udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający dopuści rury 2-warstwowe – nie posiadające certyfikatu PAS 1075 – jednakże wykonane z materiału PE100 RC, którego właściwości są zgodne z PAS 1075 i zostały potwierdzone wcześniej przez laboratorium akredytowane oraz producenta surowca,
  - zmianę treści SWZ ( w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 1) poprzez usunięcie wymogu posiadania przez rury certyfikatu PAS 1075, bowiem wymóg ten nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz godzi w zasadę równego traktowania wykonawców.

Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania ofertowego odnośnie opisu wymagań jakie powinny spełniać zaproponowane przez Wykonawcę rury, a mianowicie m. in. posiadać certyfikat zgodności z DIN CERTCO ze specyfiką techniczną PAS 1075.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w procedurze zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień Infrastruktury Niepołomice Spółka z o.o. nie zaś w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1605).

Zamawiający opisując zamówienie kierował się zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji.. Zamawiający wymaga produktów spełniających jego oczekiwania.



**Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o.**  
ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice

Tel. (12) 281 16 61, (12) 281 16 62, (12) 281 24 23

www.infrastruktura.eu, mail: biuro@infrastruktura.eu

**2. Kolana elektrooporowe kątem 30 stopni robi tylko 1 producent – czy zamawiający dopuści aby w ich miejsce zaoferować kolana o kącie 22,5 stopnie?**

Zamawiający dopuszcza jako alternatywne rozwiązanie zaproponowanie przez Wykonawcę kolan elektrooporowych o kącie 22,5 stopnia, w zamian za kolana o kącie 30 stopni. Zapis dotyczy wszystkich średnic kolan ujętych w zapytaniu.

**3. Czy zamawiający wymaga aby wszystkie kształtki elektrooporowe pochodziły od jednego producenta?**

Zamawiający wymaga, aby kształtki elektrooporowe pochodziły od jednego producenta w celu ujednoczenia asortymentu montowanego na sieci, oraz uproszczenia procedury reklamacyjnej w przypadku wystąpienia awarii.

**4. Czy zamawiający wymaga kształtek z systemem Fusamatic (automatyczne rozpoznawanie podłączonej kształtki przez zgrzewarkę)?**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby kształtki elektrooporowe były wyposażone w system Fusamatic.

**5. Czy zamawiający wymaga aby zasuwy kołnierzone i gwintowane były tego samego producenta co obudowy teleskopowe?**

Zamawiający wymaga, aby zasuwy oraz obudowy/kłucze teleskopowe były produkowane przez tego samego producenta oraz były rozwiązaniem systemowym.

**6. Czy zamawiający wymaga aby minimalna grubość 250 um powłoki antykorozyjnej na armaturze żeliwnej potwierdzona była (oprócz deklaracji producenta) certyfikatem nie starszym niż 24 miesiące wystawionym przez zewnętrzną niezależną jednostkę certyfikującą?**

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana armatura żeliwna posiadała certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej.

**7. Czy złączki do rur stalowych mają posiadać certyfikat DVGW?**

Zamawiający zaleca, natomiast nie wymaga, aby zaoferowane złączki do rur stalowych posiadały certyfikat DVGW.

Z uwagi na skierowane zapytania oraz w celu umożliwienia właściwego przygotowania ofert Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do dnia 11.09.2023 r. do godz. 12:00** w formie wskazanej w treści ogłoszenia.

Dyrektor ds. technicznych

Jacek Jachym

KIEROWNIK DZIAŁU SIECI

Mariusz Kluba